

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Ю. Е. Касьянова

"11" января 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад п. Юбилейный

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 152930, Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский сельский округ, п.Юбилейный д.31
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 564,5 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5090 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1979 г., последнего капитального ремонта: 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п.Юбилейный, МДОУ детский сад п.Юбилейный
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152930, Ярославская область, Рыбинский район, п.Юбилейный д.31
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Рыбинского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, тел. 8 (4855) 222-007

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; отсутствуют

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 72

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №179, 180 до остановки п. Юбилейный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.;

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ- И (К,О,С,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ- И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания | ДЧ- И (О,Г,У) |

| | | |
|---|---|---------------|
| | (в т.ч. пути эвакуации) | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ– И (О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ– И (О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
С – инвалиды с нарушением зрения
Г – инвалиды с нарушением слуха
У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

МДОУ детский сад п. Юбилейный доступен частично для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) 1. Установка информационных средств об объекте 2. Оборудование территории перед объектом тактильной плиткой |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) 1. Установка пандуса 2. Установка перил 3. Контрастная маркировка ступеней 4. Установка кнопки вызова 5. Устранение порогов 6. Установка информационных средств на объекте |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) 1. Установка пандуса 2. Переоборудование перил 3. Контрастная маркировка ступеней 4. Установка информационных средств на объекте 5. Установка направляющей тактильной плитки (на полу) |
| 4 | Зона целевого назначения здания | ремонт (текущий) Удаление порогов в кабинетах |

| | | |
|---|---|--|
| | (целевого посещения объекта) | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) 1. Оборудование отдельных помещений для инвалидов 2. Расширение дверных проемов |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) 1. Установка визуальных и акустических помощников от остановки до объекта 2. Установка направляющей тактильной плитки до объекта |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) - установка системы информации - расширение дверных проемов - установка пандуса, поручней, перил - установка тактильной плитки - установка кнопки вызова - устранение дефектов асфальтового покрытия - контрастная маркировка ступеней - устранение порогов |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г.

в рамках исполнения Проект программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации МДОУ детский сад п. Юбилейный станет доступной для инвалидов, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "11" января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "11" января 2021 г.
3. Решения Комиссии от "11" января 2021 г.

МДОУ сад п. Юбилейный доступен частично для всех категорий инвалидов.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Ю. Е. Касьянова

"11" января 2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Юбилейный

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное учреждение
 - 1.2. Адрес объекта: 152930, Ярославская область, Рыбинский район, Макаровский сельский округ, п.Юбилейный д.31
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 564,5 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5090 кв. м
 - 1.4. Год постройки здания: 1979 г., последнего капитального ремонта: 2008 г.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального _____ - _____
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п.Юбилейный, МДОУ детский сад п.Юбилейный
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152930, Ярославская область, Рыбинский район, п.Юбилейный д.31
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Рыбинского муниципального района
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, тел. 8 (4855) 222-007

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, отсутствуют
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 72
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус №179, 180 до остановки п. Юбилейный
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.;
- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u> |
|-------|--|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– И (К,О,С,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ– И (О,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ– И (О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ– И (О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
 О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
 С – инвалиды с нарушением зрения
 Г – инвалиды с нарушением слуха
 У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

МДОУ детский сад п. Юбилейный частично доступен для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) 1. Установка информационных средств об объекте 2. Оборудование территории перед объектом тактильной плиткой |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) 1. Установка пандуса 2. Установка перил 3. Контрастная маркировка ступеней 4. Установка кнопки вызова 5. Устранение порогов 6. Установка информационных средств на объекте |
| 3 | Путь (пути) | ремонт (текущий) |

| | | |
|---|--|--|
| | движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 1. Установка пандуса 2. Переоборудование перил 3. Контрастная маркировка ступеней 4. Установка информационных средств на объекте 5. Установка направляющей тактильной плитки (на полу) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) Удаление порогов в кабинетах |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) 1. Оборудование отдельных помещений для инвалидов 2. Расширение дверных проемов |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт (текущий) 1. Установка визуальных и акустических помощников от остановки до объекта 2. Установка направляющей тактильной плитки до объекта |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) - установка системы информации - расширение дверных проемов - установка пандуса, поручней, перил - установка тактильной плитки - установка кнопки вызова - устранение дефектов асфальтового покрытия - контрастная маркировка ступеней - устранение порогов |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)